

Tábor, 10. července 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě dotazu, zadavatel v souladu s čl. 2 výzvy a zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem "**Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách čp. 2225, ul. Soběslavská, Tábor**" zadávané jako zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů realizovaného na základě § 31 zákona a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o.

Dotaz č. 1

Dovolte mi, prosím, se dotázat, zda jsme si jisti správností podkladů pro toto VZ? Uvádím několik nejasností:

- Čp. 2225 - Počet bytů 21
- Navržený systém domácího telefonu pro 23 účastníků, včetně kabeláže
- Výměra kabelu 4x10 pro bytové přípojky – 350 metrů (různý počet bytů)
- Výměra 320m u lan pro HDV?
 - o Vezmeme-li patro 3,5m * 10pater = 35m * 4 lana = 140metrů => zbývá 180m na vestibul do RIS
- Chybny výkres rozvaděčů R-Režie a R0, nelze určit jejich přesnou cenu

Odpověď č. 1

Zadavatel konstatuje, že v projektové dokumentaci došlo k několika administrativním chybám.

- Domácí telefony – správně by mělo být – 21 bytových jednotek + 2 nebytové prostory = 23 tlačítek = 23 domácích telefonů
- Správná výměra kabelů – 4x10 pro bytové přípojky = 260m
- Správná výměra lan = 160m
- Výkresy rozvaděčů – projekt je projekční kanceláří vypracován v souladu s objednávkou zadavatele a dohodou ve stupni pro projednání ve stavebním řízení a neobsahuje žádné výkresy rozvaděčů.

V rámci rozvaděčů, zadavatel předpokládá erudovanost uchazečů, kteří budou schopni sami určit, jaký rozvaděč bude dle jejich odborného názoru nejvhodnější a budou schopni i náležitě určit nabídkovou cenu.

Zadavatel konstatuje, že na základě výše uvedeného nebude upravovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb (změna výměr kabelů a lan), ale výměry a cenu zadavatel narovná s vítězným účastníkem dle skutečnosti pomocí dodatku ke smlouvě o dílo. Proto žádá uchazeče o ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 výzvy a zadávací dokumentace i byt' výměry kabelů a lan jsou nesprávné.

S ohledem na dostatečnou délku k termínu podání nabídek zadavatel konstatuje, že povaha dodatečných informací nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace pouze upřesňují znění výzvy a zadávací dokumentace

Město Tábor zastoupené

BYTES Tábor s.r.o.

Kpt. Jaroše 2418 • 390 03 Tábor

IČO: 00253014 • DIČ: CZ00253014

Ing. Ondřej Semerák

- 3 -

zástupce zadavatele